

115 年度臺灣高等檢察署臺中檢察分署建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目							建築物附屬設施						
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降(電 梯)設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	(污水處 理場(含 設備)	機關內通 行道路	擋土牆(含 地錨)	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
臺灣臺中 司法大廈 辦理情形	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	/	✓	✓	

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報 頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	臺中司法大廈	臺中市西區自由路一段 91 號	每2年1次	林宗琦建築師事務所	臺中市政府都市發展局	114 年	115 年 1 月 1 日至 116 年 12 月 31 日	

附表二

項 次	單位名 稱	設置地點	使用許可 證號	依法應 申報頻 率	專業廠商	檢查機構	有效期 限	保養 頻率	114 年下半年度實際保養日期						備註
									7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
1	臺灣臺 中司法 大廈	台中市西 區自由路 一段 91 號	040007481 至 040007486	每半年 1 次	台灣三菱 電梯股份 有限公司	中華民國昇 降設備安全 檢查協會	1150430	每月 1 次	7/11	8/5	9/2	10/3	11/5	12/3	

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	臺灣臺中司法大廈	台中市西區自由路一段91號	(78)中工建使字第1919號	地下1層至地上7層	1年1次	114	余且消防顧問股份有限公司 劉興富	消士證字第0295號	符合	114/5/23	115年5月底前	

備註：請確實依「**消防法第 9 條暨消防安全設備檢修及申報辦法**」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「**消防安全檢修申報書受理單**」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業者名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	臺灣臺中司法大廈	台中市西區自由路一段91號	07-03-0790-11-6	台堡機電顧問股份有限公司	中市中技字第DA502625號	114年7月4日、114年7月11日	非停電檢驗	合格	■已完成 114年9月15日送備查	115年3月	每年2次	

備註：請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。